

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE S-04519-20190531
Suministro y puesta en marcha de SAI en RTVE VIGO
RESUMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO

EMPRESAS OFERTANTES	Valor estimado	RESUMEN			Total Puntuación	% Ahorro s/ licitación
		Puntuación técnica	Importe Oferta	Puntuación económica		

LOTE UNICO "Suministro y puesta en marcha de SAI en RTVE VIGO"						
DESIERTO						
Desestimadas y / o Inadmitidas						
ABB ELECTRIFICATION SOLUTIONS, SLU	Desestimada (*)	Falta ficha técnica del equipo propuesto Falta modelo del bastidor ficha del fabricante Falta ficha del fabricante de las protecciones eléctricas Faltan certificado del fabricante de las baterías y especificaciones Eurobat				
ELECOX, Instalaciones y Automatismos, S. L.	Desestimada (*)	Las especificaciones del equipo según ficha técnica no cumplen con los criterios solicitados en el Pliego Técnico (no tiene bypass manual) Falta modelo del bastidor ficha del fabricante La ficha del fabricante de las protecciones eléctricas no corresponde con las solicitadas en el Pliego Técnico. Falta Planos con las cotas de medidas del rack y de situación de equipamiento dentro del mismo. Planos eléctricos				
GERSA INFORMATICA SL	Desestimada (*)	Envía únicamente ficha técnica del Sai Falta modelo del bastidor ficha del fabricante Falta ficha del fabricante de las protecciones eléctricas La ficha del fabricante de las protecciones eléctricas no corresponde con las solicitadas en el Pliego Técnico. Faltan certificado del fabricante de las baterías y especificaciones Eurobat Falta Planos con las cotas de medidas del rack y de situación de equipamiento dentro del mismo. Planos eléctricos				
SINERGIA SOLUCIONES S.L.	Desestimada (*)	El pliego marca 24 meses de garantía para todos los componentes pero en documento anexo se señala que las baterías tienen 12 meses El equipo propuesto tiene 9kw de potencia, en pliego se requieren 10kw El redimiento solicitado en pliego es del 96% el propuesto es del 95% Falta esquema eléctrico de todos los componentes en el rack				
(*) No presenta la documentación técnica obligatoria requerida en punto 3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas						