

INFORME TÉCNICO PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº S-00385-2022 "CUADROS AUXILIARES RETRANSMISIONES"

CUADROS AUXILIARES RETRANSMISIONES

Se ha realizado la valoración técnica de la empresa propuesta como adjudicataria:

EMPRESA
AB ELECTRICIDAD, S.L.
ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.
CUADRISTAS SERCA, S.A.
MAQUINARIA ESCENICA, S.L.U.

Del análisis realizado a las informaciones aportadas por los oferentes a este expediente se relaciona las empresas y ofertas que cumplen el Pliego de Especificaciones Técnicas solicitadas:

EMPRESA	EQUIPO
ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.	Cuadros auxiliares

Se **DESESTIMA** la Oferta, presentada por la firma **AB ELECTRICIDAD, S.L.**, al no cumplir lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas porque:

Ofertan cuadros metálicos en todos los tipos de cuadros, en el pliego de condiciones técnicas para los cuadros tipo 3, tipo 4 y tipo 5 se pide *"El aislamiento exterior puede ser, goma, caucho o cualquier polímero que cumpla con las especificaciones"*. El pliego técnico si admite que pueden ser metálicos los cuadros tipo 1 y tipo 2, pero tendrá que estar recubierto por una capa aislante exterior.

En todos los tipos de cuadros las placas de aislamiento que ofertan para recubrir los cuadros tienen una IP 30, cuando en el pliego de condiciones técnicas se pide que *los cuadros tendrán una IP entre IP 54 e IP 65 mínima*.

En los cuadros tipo 3, la alimentación del cuadro es por una **clavija** CETAC 32 A 5p, 6h, 400V. IP67. En la oferta han puesto montaje y cableado de una **base** CETAC de 5x32 A.

En los cuadros tipo 4, la alimentación del cuadro es por una **clavija** CETAC 63 A 5p, 6h, 400V. IP67. En la oferta han puesto montaje y cableado de una **base** CETAC de 5x63 A.

En los cuadros tipo 5, la alimentación del cuadro es por una **clavija** CETAC 32 A 3p, 6h, 230V. IP67. En la oferta han puesto montaje y cableado de una **base** CETAC de 3x32 A.

Se **DESESTIMA** la Oferta, presentada por la firma **MAQUINARIA ESCENICA, S.L.U.**, al no cumplir lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas porque:

Ofertan cuadros metálicos en todos los tipos de cuadros, en el pliego de condiciones técnicas se pide *“El aislamiento exterior puede ser, goma, caucho o cualquier polímero que cumpla con las especificaciones”*.

En los cuadros tipo 1 y tipo 2, no ofertan la Alimentación por bornas power lock de 400 A. Tres fases, neutro y protección. No ofertan la salida con bornas power lock de 400 A. Tres fases, neutro y protección. En su oferta no incluyen estas bornas.

En los cuadros tipo 1, se solicita una base CETAC 125 A 5p, 6h, 400V. IP67. En su oferta no incluyen esta base.

En los cuadros tipo 3, la alimentación del cuadro es por una **clavija** CETAC 32 A 5p, 6h, 400V. IP67. En la oferta han puesto montaje y cableado de una **base** CETAC de 5x32 A.

En los cuadros tipo 4, la alimentación del cuadro es por una **clavija** CETAC 63 A 5p, 6h, 400V. IP67. En la oferta han puesto montaje y cableado de una **base** CETAC de 5x63 A.

En los cuadros tipo 5, la alimentación del cuadro es por una **clavija** CETAC 32 A 3p, 6h, 230V. IP67. En la oferta han puesto montaje y cableado de una **base** CETAC de 3x32 A.

De la oferta presentada por la empresa **CUADRISTAS SERCA, S.L.**, no se puede confirmar que cumpla con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas al no presentar una propuesta técnica que permita valorar dicho cumplimiento. Es imprescindible que si **CUADRISTAS SERCA, S.L.**, resultara adjudicataria, previamente a la formalización del contrato se le exija que presente dicha documentación, para poder ser valorada.

VALORACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS SUBJETIVOS:

De acuerdo a lo que se especifica en el **Pliego de Condiciones Generales**, en el apartado correspondiente a criterios de valoración de las ofertas:

- **Calidad de la solución de acuerdo a la información de la oferta**
Hasta 8 puntos

En la valoración de la calidad de la oferta, se ha valorado a las empresas la documentación presentada:

- Una memoria explicativa de la solución ofrecida que muestre el cumplimiento de todos y cada uno de los aspectos exigidos en el pliego técnico, explicando los criterios de diseño de la solución y de la selección de dispositivos frente a otros posibles, detallando funcionalidades, parámetros técnicos y dimensionamiento de las prestaciones ofrecidas. No obtendrá puntuación una memoria que sea una copia
- Fichas técnicas de fabricante (datasheets) de los dispositivos ofertados con los valores

y parámetros de las principales características de los equipos.

EMPRESA	CALIDAD DE LA OFERTA
ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.	4
CUADRISTAS SERCA, S.A.	0

Se ha valorado con **4** puntos a la empresa **ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.**, como calidad de la oferta al presentar una memoria técnica descriptiva de la solución técnica de forma detallada, bien estructurada, clara y con información técnica muy precisa, no presentan fichas técnicas de los dispositivos ofertados, ni los parámetros de las principales características de los equipos ofertados.

Se ha valorado con 0 puntos a la empresa **CUADRISTAS SERCA, S.A.**, al no presentar una propuesta técnica que permita valorar dicho cumplimiento.

Resumen de la valoración técnica subjetiva:

EMPRESA	SERVICIOS TÉCNICOS
ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.	4
CUADRISTAS SERCA, S.A.	0

Madrid, 15 de marzo de 2022