

**INFORME TÉCNICO OBJETIVO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL EXPEDIENTE S-00385-2022
"CUADROS AUXILIARES RETRANSMISIONES"**

Al Lote único de la mencionada solicitud han concurrido las siguientes empresas:

EMPRESA
ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.
CUADRISTAS SERCA, S.A.

Del análisis realizado a las informaciones aportadas por los oferentes a este Lote se relacionan las empresas y ofertas que cumplen el Pliego de Especificaciones Técnicas solicitadas:

EMPRESA	EQUIPO
ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.	SUMINISTRO DE CUADROS AUXILIARES

VALORACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS OBJETIVOS:

De acuerdo a lo que se especifica en **el Pliego de Condiciones Generales**, en el apartado correspondiente a criterios de valoración de las ofertas, se realiza la valoración técnica:

- **Costes de mantenimiento:** Ampliación del periodo de garantía **0-3 puntos.**
 - 2 años 1 punto.
 - 3 años 2 puntos.
 - 4 años 3 puntos.

- **Resumen** de la valoración de **Aspectos Técnicos Objetivos**:

EMPRESA	VALORACION ASPECTOS TECNICOS OBJETIVOS
ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.	2 Puntos

Se ha valorado con **2 puntos** a la empresa **ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.**, al cumplir los puntos:

- **Costes de mantenimiento:** Ampliación del periodo de garantía **2 puntos.**
 - 3 años

Se **DESESTIMA** la Oferta, presentada por la empresa **CUADRISTAS SERCA, S.A.**, al no cumplir lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas porque:

Esta empresa no había presentado ninguna documentación técnica de su oferta, en la documentación aportada en la valoración de puntuación objetiva han presentado el documento

doc03949 oferta técnica y documentación. En este documento se ha detectado que no cumplen con lo solicitado en el pliego de condiciones técnicas del expediente.

En la alimentación de los cuadros tipo 3, tipo 4 y tipo 5 ofertan bases CETAC y en el pliego se solicitan clavijas CETAC. En su ofertan han puesto la referencia del fabricante que coincide con las bases ofertadas.

Los cuadros tipo 3 ofrecen 1 BASE EMPOTRAR INCLINADA IP67 3P+N+T 380V 32A 6H, con referencia del fabricante EDI 03806. La clavija del fabricante tiene por referencia 03616. En página 5 del doc03949 oferta técnica y documentación está el listado de materiales y en páginas 78 y 79 se puede ver la base que ofrecen donde se pide una **clavija** CETAC 32 A 5p, 6h, 400V. IP67.

Los cuadros tipo 4 ofrecen 1 BASE EMPOTRAR INCLINADA IP67 3P+N+T 380V 63A 6H, con referencia del fabricante EDI 03853. La clavija del fabricante tiene por referencia 03663. En página 6 del doc03949 oferta técnica y documentación está el listado de materiales y en páginas 80 y 81 se puede ver la base que ofrecen donde se pide una **clavija** CETAC 63 A 5p, 6h, 400V. IP67.

Los cuadros tipo 5 ofrecen 1 BASE EMPOTRAR INCLINADA IP67 2P+T 220V 32A 6H, con referencia del fabricante EDI 02804. La clavija del fabricante tiene por referencia 02611. En página 7 del doc03949 oferta técnica y documentación está el listado de materiales y en páginas 82 y 83 se puede ver la base que ofrecen donde se pide una **clavija** CETAC 32 A 3p, 6h, 230V. IP67.

Madrid, 24 de marzo de 2022

**PLAZOS DE ENTREGA Y GARANTÍAS DE LAS OFERTAS QUE HAN SIDO PRESENTADAS AL
EXPEDIENTE N° S-00385-2022 "CUADROS AUXILIARES RETRANSMISIONES"**

DETALLE: CUADROS AUXILIARES RETRANSMISIONES

Empresas y ofertas que cumplen el Pliego de Especificaciones Técnicas solicitadas:

EMPRESA	GARANTÍA	PLAZO DE ENTREGA (días naturales)
ALEXTEK ELECTRONICA, S.L.	3 años	60 días