

S-08712-2022 Alquiler grupos electrógenos- Benidorm Fest 2023

FE DE ERRATAS PLIEGO TÉCNICO

Publicamos los cuadros eléctricos con los requisitos técnicos. En el pliego técnico publicado el 30 de diciembre del 2022 había unas erratas que deben corregirse con este documento:

Cuadro nº 1

Para una potencia de 265 Kw colocado a 100 metros del grupo conteniendo:

- Una salida de 200Kw de consumo con Power Lock, 3F+N+T normalizada con protección independiente magnetotérmica regulable y diferencial regulable en tiempo y sensibilidad.
- Una toma de 50 kW de consumo con CEE de 125A, 3F+N+T 6h con protección independiente magnetotérmica y diferencial súper-inmunizado de 300mA. Desde este cuadro prolongar la toma de CEE de 125A a 75 metros a torre técnica.
- Una toma de 15 kW de consumo con CEE de 32A, 3F+N+T 6h con protección independiente magnetotérmica y diferencial súper-inmunizado de 300mA.
- Línea de alimentación 3F+N+T para una potencia de 265 Kw, desde los grupos electrógenos y el cuadro nº 1 distancia aproximada de 100 metros. Caída de tensión máxima 2%.
- Pasacables necesarios para la línea de acometida, se colocarán en los pasos de puertas, paso de viales, etc...

Cuadro nº 2

Para una potencia de 115 Kw colocado a 70 metros del grupo conteniendo:

- Una salida de 100Kw de consumo con Power Lock, 3F+N+T normalizada con protección independiente magnetotérmica regulable y diferencial regulable en tiempo y sensibilidad.
- Una toma de 15 kW de consumo con CEE de 32A, 3F+N+T 6h con protección independiente magnetotérmica y diferencial súper-inmunizado de 300mA. Desde este cuadro prolongar la toma CEE 32A a 75 metros en lateral estudio.
- Línea de alimentación 3F+N+T para una potencia de 115 Kw, desde los grupos electrógenos y el cuadro nº 2 distancia aproximada de 70 metros. Caída de tensión máxima 2%.
- Pasacables necesarios para la línea de acometida, se colocarán en los pasos de puertas, paso de viales, etc...