
**INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL EXPEDIENTE N° S/01444/2023
(ADECUACION Y PINTADO DE LOS MASTILES DE ONDA MEDIA)**

Al citado expediente han concurrido las siguientes empresas:

Marín y González Pinturas S.L.
Empresa Gallego Carreira S.L.
Decor Vallés 2000 S.L.
Mastercoat S.L.

De las informaciones aportadas se tienen por válidas las ofertas de las tres primeras debiéndose inadmitir la correspondiente a Mastercoat S.L. por no ajustarse a los requerimientos técnicos exigidos.

Concretamente se establece en el Pliego Técnico que:

Los mástiles se pintarán con una mano de imprimación fosfatante y pasivante (epoxi poliamida de dos componentes) y tres manos de acabado a base de epoxi poliamida de dos componentes con arreglo a las disposiciones de la OACI para balizaje diurno.

En su comunicación la empresa Mastercoat S.L. ofrece una solución que contempla Imprimación y DOS capas de acabado en lugar de las TRES requeridas, incumpliendo el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En consecuencia se debe rechazar la oferta presentada por Mastercoat S.L. en todos los lotes a los que concurre.

Para el resto de licitadores se informa **FAVORABLEMENTE** su aceptación así como la valoración obtenida.

Madrid, mayo de 2023.