

SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA SAIS MONOFÁSICAS DE 8KVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se especifica las características técnicas que deben cumplir las ofertas que se presenten a **SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA SAIS MONOFÁSICAS DE 8KVA**.

Las características técnicas que deberán cumplir los equipos suministrados serán las que se especifican en el presente documento, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado, como en la propia oferta.

Los oferentes, incluirán **información técnica** suficiente, de los equipos ofrecidos, que permita una correcta evaluación de los mismos. Incluirán una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada. Presentarán una detallada composición de suministro, **referenciada en ítems**, que irán cuantificados en cantidades ofertadas. Indicarán **marca y modelo del equipo ofertado**, adjuntando un catálogo del fabricante, que permita una correcta evaluación de los mismos, en sus aspectos mecánicos, eléctricos, electrónicos y ópticos.

Todos los materiales ofertados deberán ser **nuevos, no-descatalogados** y de **calidad profesional**, cumpliendo las características técnicas que se requieren en este documento. Deberán incluir los cables de alimentación, con clavija de red europea con toma de tierra. Aquellos equipos que dispongan de fuente de alimentación redundante, tendrán toma de corriente independiente para cada una de las fuentes, y deberán seguir siendo operativos ante el fallo de cualquiera de ellas, sin necesidad de realizar ningún tipo de actuación operativa. Así mismo, deberán tener el correspondiente soporte técnico post-venta.

La recepción de equipos aislados consistirá en la comprobación de las características técnicas estipuladas en el presente documento, elevándose el Certificado correspondiente, momento en el que comenzará a computar el plazo de garantía del equipo suministrado.

En aquellos lotes en los que se haga mención expresa al tipo de documentación y cantidad, ésta prevalecerá sobre cualquier otra indicación que se realice en el resto del presente documento.

Las **Especificaciones Técnicas** y la **Composición** del suministro a adquirir, mediante el presente documento, están desglosadas seguidamente:

DETALLE. – BATERÍAS DEL EQUIPO LP8/11 Y REVISIÓN DEL EQUIPOS SAIS

La composición del suministro es la siguiente:

3 Conjuntos de baterías y revisión del equipo, con, al menos, las siguientes características técnicas para cada equipo de sistema de alimentación ininterrumpida:

- Suministro, transporte e instalación de 20 Baterías Yuasa NP12-12.
- Clasificación de la norma Eurobat.
- Batería VRLA de propósito general.
- Rejillas de plomo calcio para ofrecer una mayor duración.
- Construcción de malla de fibra de vidrio absorbente sin fugas de ácido.
- Desmontaje de las baterías actuales y retirada a un gestor de residuos autorizado.
- Ajuste de la tensión de flotación de las baterías en el equipo.
- Realización y ajuste de la carga y descarga de las baterías.