

NOTA ACLARATORIA Y FE DE ERRATAS

EXPTE. S-02470-2024

“Adquisición de equipos SAI para Unidades y Enlaces Móviles”

NOTA ACLARATORIA:

En cuanto a la autonomía que se requiere para las baterías:

- a) Equipo SAI 10KVA será de 6 minutos.
- b) Equipo SAI 5KVA será de 8 minutos.
- c) Equipo SAI 3KVA será de 8 minutos.
- d) Equipo SAI 2KVA será de 10 minutos.

FE DE ERRATAS:

Se ha detectado una errata en la página 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas:

Donde dice:

“5 Equipos SAI monofásico 3kVA, con al menos las siguientes características técnicas:

- *Electrónica de control y pack de batería/s, en módulos separados y formato rack”.*

Lo correcto es:

“Las características SAI’s monofásicos 3KVA, será en un mismo módulo de 3U de electrónica de control y pack de baterías”.

Donde dice:

“16 Equipos SAI monofásico 2kVA, con al menos las siguientes características técnicas:

- *Electrónica de control y pack de batería/s, en módulos separados y formato rack.*

Lo correcto es:

“Las características SAI’s monofásicos 2KVA, será en un mismo módulo de 2U de electrónica de control y pack de baterías”.

Disculpen las molestias.