

**FE DE ERRATAS****PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****GRUPOS ELECTRÓGENOS-PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 2024****EXPEDIENTE S-05107-2024**

- El grupo electrógeno del **Lote 2** no va en vehículo, va en suelo colocado en la acera. Se anula el apartado donde pone:

- Medida máxima del vehículo 8 metros.

**LOTE 2: ALQUILER GRUPO ELECTROGENO HOTEL RECONQUISTA**

La composición del suministro es la siguiente:

**Grupos electrógenos:**

Los grupos deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

- Dos generadores insonorizados STAGE V de 150KVA de potencia en servicio continuo cada uno o similar.
- Medida máxima del vehículo 8 metros.
- Funcionamiento en paralelo, sin paso por cero en caso de fallo de uno.
- El suministro de energía se realizará mediante las bases o tomas solicitadas.
- Las protecciones de los circuitos de alimentación de bases de tipo Schuko, serán independientes y las adecuadas a la intensidad nominal de las mismas, estarán formadas por interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar e interruptores diferenciales de clase A "Súper inmunizados", con una sensibilidad no inferior a 30 mA.
- Las protecciones de los circuitos de alimentación de bases de tipo CEE, serán independientes y las adecuadas a la intensidad nominal de las mismas, estarán formadas por interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar e interruptores diferenciales de clase A "Súper inmunizados", con una sensibilidad no inferior a 300 mA o regulables en sensibilidad y tiempo.
- Las protecciones de los circuitos de alimentación de bases de tipo Powerlock, serán independientes y las adecuadas a la intensidad nominal de las mismas, estarán formadas por interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar y protecciones diferenciales regulables en sensibilidad y tiempo.