

Suministro de filtros de unidades intercambiadoras aire CT RTVE BALEARES

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1. Objeto
2. Descripción del suministro.
3. ANEXO:
 - Detalle del suministro

1. Objeto:

En el CT RTVE Baleares existen 5 unidades recuperadoras de calor de la marca Daikin para renovar el aire ambiente y recuperar parte de la energía que lleva el mismo. Se deben suministrar los filtros de las mismas porque ya han llegado al fin de vida útil señalado por el fabricante.

2. Descripción del suministro

Suministro de filtros y elementos señalados en las mediciones.

El expediente incluye en su definición estudios y medidas específicas que describen de forma orientativa las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se aceptan expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la aportación de la documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas técnicas, medidas, etc.)

2.1. Alcance del suministro

Se procederá a suministrar los filtros y elementos señalados en mediciones.

Elementos a suministrar:

- 4 Unidades de filtro de aire de medidas aproximadas de 1016x202 mm, VAM1000FJ, para equipo de intercambio de aire de la marca Daikin, modelo VAM1000FB7VE.
- 4 Unidades de intercambiador de calor de entalpía total, para equipo de intercambio de aire de la marca Daikin, modelo VAM1000FB7VE.
- 6 Unidades de filtro de aire de dimensiones aproximadas 757x202 mm VAM650/800FJ, para equipo de intercambio de aire de la marca Daikin, modelo VAM800FB7VE o VAM650FB7VE, incluso mano de obra y pequeño material necesario para el cambio.
- 6 Unidades de intercambiador de calor de entalpía total, para equipo de intercambio de aire de la marca Daikin, modelo VAM800FB7VE o VAM650FB7VE.

ANEXO

Detalle del suministro

Código	Nat	Ud	Resumen	Modelo	Cantidad
1	Capítulo		LOTE ÚNICO		
01.01	Partida	UD	FILTRO AIRE 1016x202		
			Ud. Suministro de filtro de aire de dimensiones aproximadas 1016x202 mm VAM1000FJ, para equipo de intercambio de aire de la marca Daikin, modelo VAM1000FB7VE.	Para VAM1000FB7VE	4
Total partida					4
01.02	Partida	UD	INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ENTALPÍA TOTAL MODELO 1		
			Ud. Suministro de intercambiador de calor de entalpía total, para equipo de intercambio de aire de la marca Daikin, modelo VAM1000FB7VE.	Para VAM1000FB7VE	4
Total partida					4
01.03	Partida	UD	FILTRO AIRE 757x202		
			Ud. Suministro de filtro de aire de dimensiones aproximadas 757x202 mm VAM650/800FJ, para equipo de intercambio de aire de la marca Daikin, modelo VAM800FB7VE.	Para VAM800FB7VE	4
				Para VAM650FB7VE	2
Total partida					6
01.04	Partida	UD	INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ENTALPÍA TOTAL MODELO 2		
			Ud. Suministro de intercambiador de calor de entalpía total, para equipo de intercambio de aire de la marca Daikin, modelo VAM800FB7VE.	Para VAM800FB7VE	4
				Para VAM650FB7VE	2
Total partida					6