

FE DE ERRATAS

MEDICIONES PROYECTO LOTE 1 (documento "PT Anexo I visado 7-8")

Se ha detectado un error de transcripción en la partida 2.3.1 de mediciones del Lote 1.

Donde dice

"2.3.1

ud Luminaria de emergencia con lámpara LED LYA ZEMPER 350lm. Luminaria de emergencia, LYA ZEMPER o equivalente de 2,8 W, con lámpara LED, flujo luminoso 350 lúmenes, **sin** autotest, carcasa de 280x120x60 mm, aislamiento clase II,

Debe decir

"2.3.1

ud Luminaria de emergencia con lámpara LED LYA ZEMPER 350lm. Luminaria de emergencia, LYA ZEMPER o equivalente de 2,8 W, con lámpara LED, flujo luminoso 350 lúmenes, **CON** autotest, carcasa de 280x120x60 mm, aislamiento clase II,

Esta luminaria debe cumplir con la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid y por ello debe incluir autotest. **El precio detallado en las mediciones del proyecto del lote contempla la versión con autotest, no se precisa ninguna corrección adicional a la documentación publicada. Las ofertas deben incluir en esta partida solo el modelo con autotest, ya sea de la marca indicada como referencia o de otra equivalente.**