

**RENOVACIÓN AIRE ACONDICIONADO ESTACIÓN
TERRENA 6**

RENOVACIÓN AIRE ACONDICIONADO ESTACIÓN TERRENA 6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se especifica las características técnicas que deben cumplir las ofertas que se presenten a **RENOVACIÓN AIRE ACONDICIONADO ESTACIÓN TERRENA 6**.

Las características técnicas que deberán cumplir los equipos suministrados serán las que se especifican en el presente documento, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado, como en la propia oferta.

Los oferentes, incluirán **información técnica** suficiente, de los equipos ofrecidos, que permita una correcta evaluación de los mismos. Incluirán una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada. Presentarán una detallada composición de suministro, **referenciada en ítems**, que irán cuantificados en cantidades ofertadas. Indicarán **marca y modelo del equipo ofertado**, adjuntando un catálogo del fabricante, que permita una correcta evaluación de los mismos, en sus aspectos mecánicos, eléctricos, electrónicos y ópticos.

Todos los materiales ofertados deberán ser **nuevos, no-descatalogados** y de **calidad profesional**, cumpliendo las características técnicas que se requieren en este documento. Deberán incluir los cables de alimentación, con clavija de red europea con toma de tierra. Aquellos equipos que dispongan de fuente de alimentación redundante, tendrán toma de corriente independiente para cada una de las fuentes, y deberán seguir siendo operativos ante el fallo de cualquiera de ellas, sin necesidad de realizar ningún tipo de actuación operativa. Así mismo, deberán tener el correspondiente soporte técnico post-venta.

El adjudicatario entregará, **con cada equipo**, información técnica completa formada por:

- 1 Manual de **operación**, con una descripción detallada de todas las funciones operativas del equipo, empezando por las funciones básicas y acabando por las funciones más complejas.

La falta de estos manuales o documentación se considerará suministro incompleto no elevándose el certificado correspondiente, hasta que no sean entregados dichos manuales.

Las **Especificaciones Técnicas** y la **Composición** del suministro a adquirir, mediante el presente documento, están desglosadas seguidamente:

DETALLE. – RENOVACIÓN AIRE ACONDICIONADO ESTACIÓN TERRENA 6

La composición del suministro es la siguiente:

Equipo de aire acondicionado de techo, con las siguientes características:

- Equipo de aire acondicionado monobloque.
- Diseñado para su montaje en techo de campers y caravanas.
- Hueco de claraboya de 40x40.
- Espesor del techo a instalar entre 30 y 70mm.
- Con bomba de calor para un funcionamiento con temperaturas exteriores de hasta -2°C.
- Control automático con ajuste de velocidad de ventilación y refrigeración/calefacción.
- Sistema inverter. Arranque suave.
- Prevención de la formación de hielo.
- Filtros internos intercambiables.
- Potencia frigorífica 7.500 BTU.
- Potencia calorífica 7.700 BTU.
- Pico de arranque máximo de 18ª (0,15 segundos).
- Potencia absorbida entre 890W y 980W.
- Fuente de alimentación 230V a 50Hz.
- Caudal máximo de aire de 420m³/h.
- Dimensiones máximas 25x100x65cm
- Peso máximo 35 Kg.
- Garantía de 1 año.

Como referencia, sin que suponga una obligación de compra, se indica el equipo Telair 7400.

Los trabajos a ejecutar son los siguientes:

- Desmontaje del equipo de aire acondicionado de techo actual, que se encuentra ubicado bajo la parábola de la antena.
- Adaptación y montaje del nuevo equipo de aire acondicionado de techo.
- Modificación de la tapa del equipo de aire acondicionado, para realizar la adaptación al interior de la antena parabólica.
- Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

El transporte y recogida del vehículo será a cargo de RTVE.